Nachweis

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast

Prüfbericht
Nr. 15-002379-PR01
(PB-C01-02-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber	Sapa Building Systems GmbH Einsteinstr. 61 89077 Ulm/Donau Deutschland
Produkt	Einflügelige Außentür mit Glasfüllung, nach außen öffnend
Bezeichnung	WICONA WICSTYLE 75
Außenmaß (BxH)	1542 mm x 2600 mm
Belastungsseite	Öffnungsseite / Öffnungsfläche nach DIN EN 12519
Rahmenmaterial	Aluminiumverbundprofil (Oberfläche: RAL 9016)
Dichtungen	Flügeldichtungen: EPDM-Anschlagdichtung, 4910041, vierseitig, SAPA EPDM- Lippen- /Schlauchdichtung, 4910044, bandseitig, SAPA Schwellenabdichtung: EPDM- Lippen- /Schlauchdichtung, 4910044, flügelseitig unten, SAPA Rahmendichtung: EPDM-Anschlagdichtung 4910041, dreiseitig, SAPA EPDM- Lippen- /Schlauchdichtung, 4910044, bandseitig, SAPA
Schwelle	Aluminiumverbundprofil 1927524 mit Schwellendichtung 4910045
Beschläge	Schloss: Mehrfachverriegelung 833, 6920062, SAPA Bänder: 3 Stück, 6910008, 3-teiligiges Rollenband, SAPA Einzelschließbleche: 6920275 und 6920073, SAPA
Schließzustand	geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle und Nebenfallen)
Besonderheiten	

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11

Klasse 2

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11

Klasse 6A

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Klasse C2 / B2

ift Rosenheim
28.08.2015

Andreas Graf, MSc, Dipl.-Ing.(FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen

EN 14351-1:2006+A1:2010

Prüfnormen:
EN 1026:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12211:2000-06
Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Festlegungen der geltenden Produktnorm sind zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Der Nachweis umfasst insgesamt 22 Seiten.

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00